Condition Reference #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb ˚C	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	32	32	32	32	32	21	25.56	27	28
Range ˚C	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	7	8	5	5.56	5	5
Approach ˚C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	8	7	6	3.89	5	4
Inlet Water Temperature ˚C	20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	41	44	42.2	44.2	45.2	48.2	47.2	32	35	37	37
Outlet Water Temperature ˚C	14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36	36.2	38.2	39.2	41.2	39.2	27	29.44	32	32
KFT-06062-GLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	25	37	43	20	35	29	43	51	24	41	35	51	60	29	49	41	61	71	35	58	47	68	79	39	65	NC	NC	NC	NC	NC	50	39	58	50
KFT-06062-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	28	42	49	23	40	34	49	58	28	47	40	58	69	33	56	47	69	81	40	67	53	78	91	45	75	NC	NC	NC	NC	NC	57	45	66	57
KFT-06062-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	34	50	58	28	47	40	59	69	33	56	47	69	81	39	66	56	82	96	47	79	63	92	108	53	89	NC	NC	NC	NC	NC	67	53	78	67
KFT-06062-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	34	50	58	28	47	40	59	69	33	56	47	69	81	39	66	56	82	96	47	79	63	92	108	53	89	NC	NC	NC	NC	NC	67	53	78	67
KFT-06062-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	38	57	67	32	54	46	67	79	38	64	54	79	93	45	76	64	94	110	54	91	72	106	123	61	102	NC	NC	NC	NC	NC	77	61	90	77
KFT-06063-GLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	29	42	49	24	40	34	49	58	29	48	40	58	68	34	56	48	69	80	40	66	54	77	89	45	74	NC	NC	NC	NC	NC	56	46	65	57
KFT-06063-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	33	48	56	28	46	39	57	66	33	54	46	67	77	39	64	55	79	91	46	76	61	88	102	52	85	NC	NC	NC	NC	NC	64	52	75	65
KFT-06063-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	40	57	67	33	55	46	67	78	39	65	55	79	92	46	76	65	93	108	55	90	73	104	121	62	101	NC	NC	NC	NC	NC	76	62	89	77
KFT-06063-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	40	57	67	33	55	46	67	78	39	65	55	79	92	46	76	65	93	108	55	90	73	104	121	62	101	NC	NC	NC	NC	NC	76	62	89	77
KFT-06063-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	66	76	38	63	53	77	89	45	74	63	90	105	53	87	74	107	124	63	103	83	119	138	71	115	NC	NC	NC	NC	NC	87	70	101	88
KFT-06063-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	72	84	42	69	59	85	98	49	81	69	99	116	58	96	82	117	136	69	113	92	131	152	78	127	NC	NC	NC	NC	NC	96	78	112	97
KFT-07072-GLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	30	45	53	25	43	36	53	62	30	51	43	63	74	36	60	51	74	87	42	72	57	84	98	48	81	NC	NC	NC	NC	NC	61	48	71	61
KFT-07072-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	35	52	61	29	49	41	61	71	34	58	49	72	84	41	69	58	85	100	49	82	66	96	112	55	92	NC	NC	NC	NC	NC	70	55	81	70
KFT-07072-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	41	61	72	34	58	49	72	85	41	69	58	85	100	48	82	69	101	118	58	97	78	113	133	65	109	NC	NC	NC	NC	NC	83	65	96	83
KFT-07072-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	41	61	72	34	58	49	72	85	41	69	58	85	100	48	82	69	101	118	58	97	78	113	133	65	109	NC	NC	NC	NC	NC	83	65	96	83
KFT-07072-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	47	70	82	39	67	56	83	97	46	79	66	98	114	55	94	79	116	135	66	111	89	130	152	74	125	NC	NC	NC	NC	NC	95	75	110	95
KFT-07073-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	38	55	64	32	52	44	64	75	37	62	52	75	88	44	73	62	89	103	52	86	70	99	115	59	96	NC	NC	NC	NC	NC	73	59	85	75
KFT-07073-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	65	76	37	62	53	76	89	44	73	62	89	104	52	86	74	105	123	62	102	82	118	137	70	114	NC	NC	NC	NC	NC	86	70	100	87
KFT-07073-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	65	76	37	62	53	76	89	44	73	62	89	104	52	86	74	105	123	62	102	82	118	137	70	114	NC	NC	NC	NC	NC	86	70	100	87
KFT-07073-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	51	74	87	43	71	60	87	101	51	84	71	102	119	60	99	84	121	140	71	117	94	135	157	80	131	NC	NC	NC	NC	NC	99	80	115	100
KFT-07073-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	56	82	95	47	78	66	96	112	56	92	78	113	131	66	109	93	133	154	78	129	104	149	172	88	144	NC	NC	NC	NC	NC	109	88	127	110
KFT-08082-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	43	63	74	35	60	50	74	87	42	71	60	88	103	50	84	71	104	122	59	100	80	117	137	67	113	NC	NC	NC	NC	NC	85	67	99	85
KFT-08082-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	75	88	42	71	60	88	103	49	84	71	104	122	59	100	84	123	144	70	119	95	138	162	79	133	NC	NC	NC	NC	NC	101	80	117	101
KFT-08082-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	75	88	42	71	60	88	103	49	84	71	104	122	59	100	84	123	144	70	119	95	138	162	79	133	NC	NC	NC	NC	NC	101	80	117	101
KFT-08082-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	58	86	100	48	81	68	101	118	57	96	81	119	140	67	114	97	141	165	81	136	109	159	185	91	153	NC	NC	NC	NC	NC	116	91	134	116
KFT-08082-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	64	94	111	52	90	75	111	130	62	106	89	131	154	74	126	106	155	182	89	150	119	174	204	100	168	NC	NC	NC	NC	NC	127	101	148	127
KFT-08083-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	62	90	104	52	86	73	105	122	61	101	86	123	143	72	119	101	145	169	86	141	114	163	189	97	158	NC	NC	NC	NC	NC	119	96	139	120
KFT-08083-GLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	62	90	104	52	86	73	105	122	61	101	86	123	143	72	119	101	145	169	86	141	114	163	189	97	158	NC	NC	NC	NC	NC	119	96	139	120
KFT-08083-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	71	102	119	59	98	83	120	140	70	116	98	141	164	83	136	116	166	193	98	161	130	186	216	111	180	NC	NC	NC	NC	NC	136	110	159	138
KFT-08083-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	78	113	131	65	108	92	132	154	77	127	108	155	181	91	150	128	183	213	108	177	143	205	238	122	199	NC	NC	NC	NC	NC	150	122	175	152
KFT-08083-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	89	129	150	75	124	105	151	176	88	146	124	178	207	104	172	146	210	244	124	203	164	234	272	139	227	NC	NC	NC	NC	NC	172	138	200	175
KFT-08083-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	98	142	166	82	136	115	167	194	97	160	136	196	228	115	189	161	231	268	136	223	181	258	299	153	250	NC	NC	NC	NC	NC	189	153	220	191
KFT-10102-GLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	67	99	116	55	94	79	117	137	66	111	94	138	162	78	132	112	164	191	93	157	126	183	215	105	177	NC	NC	NC	NC	NC	134	106	156	134
KFT-10102-GLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	67	99	116	55	94	79	117	137	66	111	94	138	162	78	132	112	164	191	93	157	126	183	215	105	177	NC	NC	NC	NC	NC	134	106	156	134
KFT-10102-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	77	113	133	63	108	91	133	157	75	128	107	158	185	89	151	128	187	219	107	180	144	210	246	120	202	NC	NC	NC	NC	NC	153	121	178	153
KFT-10102-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	84	125	146	70	119	100	147	172	83	140	118	174	204	98	167	141	206	241	118	198	158	231	270	133	223	NC	NC	NC	NC	NC	168	134	196	169
KFT-10102-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	96	143	168	80	136	114	168	197	95	161	135	199	233	113	191	161	236	276	134	227	181	265	309	152	255	NC	NC	NC	NC	NC	193	152	224	193
KFT-10103-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	84	121	141	70	116	98	142	166	83	137	116	167	195	98	161	138	197	229	116	191	154	187	256	131	214	NC	NC	NC	NC	NC	162	129	188	163
KFT-10103-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	92	134	156	77	128	108	157	182	91	151	128	184	214	108	178	151	217	252	128	210	170	205	281	144	235	NC	NC	NC	NC	NC	178	143	207	180
KFT-10103-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	106	153	178	88	147	124	179	209	104	172	146	211	245	124	203	173	248	289	147	240	194	235	322	165	269	NC	NC	NC	NC	NC	204	163	237	206
KFT-10103-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	116	168	196	97	161	137	197	230	115	190	161	232	270	136	224	191	273	318	161	265	214	259	354	182	296	NC	NC	NC	NC	NC	224	180	261	226
KFT-12122-GLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	103	152	179	85	145	122	180	211	101	172	145	213	249	120	204	172	252	295	144	242	194	283	331	162	272	NC	NC	NC	NC	NC	206	161	240	206
KFT-12122-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	113	168	197	94	160	134	198	232	111	189	159	234	274	132	224	189	277	325	158	267	213	311	364	178	300	NC	NC	NC	NC	NC	227	179	264	227
KFT-12122-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	130	192	226	107	183	154	226	266	127	216	182	268	314	151	257	217	317	372	181	306	244	356	417	204	343	NC	NC	NC	NC	NC	260	203	302	260
KFT-12122-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	143	211	248	118	201	169	249	292	140	238	201	295	345	167	282	239	349	409	199	336	268	392	459	225	378	NC	NC	NC	NC	NC	286	226	333	286
KFT-12123-GLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	127	184	214	106	176	149	216	251	125	207	176	254	295	149	245	209	299	347	177	289	234	334	388	198	324	NC	NC	NC	NC	NC	245	199	285	250
KFT-12123-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	145	211	245	122	202	171	247	287	144	238	202	290	338	170	280	239	342	398	202	331	268	383	444	227	371	NC	NC	NC	NC	NC	281	226	326	283
KFT-12123-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	160	232	270	134	222	188	272	316	158	261	222	320	372	187	308	263	377	438	222	365	295	421	488	250	408	NC	NC	NC	NC	NC	309	250	359	312
KFT-12123-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	172	250	291	144	239	203	293	341	170	282	239	344	400	202	332	283	406	471	240	393	317	454	526	269	440	NC	NC	NC	NC	NC	333	268	387	336
KFT-15152-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	178	263	309	147	250	210	310	364	174	296	250	367	430	207	351	297	435	509	248	418	334	488	570	280	470	NC	NC	NC	NC	NC	355	278	414	356
KFT-15152-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	196	290	340	161	276	231	341	400	192	326	275	403	473	228	387	327	478	560	273	460	367	537	628	308	517	NC	NC	NC	NC	NC	391	309	455	400
KFT-15152-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	211	312	366	174	297	249	367	431	206	351	296	435	509	246	417	352	515	603	294	496	396	578	676	332	557	NC	NC	NC	NC	NC	421	331	491	422
KFT-15152-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	224	331	389	185	316	265	391	458	219	373	314	462	541	261	443	374	548	641	312	527	421	614	719	352	592	NC	NC	NC	NC	NC	448	351	521	448
KFT-15153-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	205	298	347	172	285	242	349	406	203	336	285	410	477	240	396	337	484	562	286	468	378	541	628	321	525	NC	NC	NC	NC	NC	397	318	461	400
KFT-15153-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	224	324	378	187	311	263	380	443	221	366	311	447	520	262	431	368	527	613	311	510	412	590	684	350	572	NC	NC	NC	NC	NC	432	347	502	436
KFT-15153-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	241	350	408	202	335	284	410	477	238	394	335	482	560	282	465	396	568	660	335	550	444	635	737	377	616	NC	NC	NC	NC	NC	466	373	541	470
KFT-15153-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	256	372	433	214	356	302	436	507	253	419	356	512	596	300	494	421	604	702	356	585	472	675	784	401	655	NC	NC	NC	NC	NC	495	397	576	500
KFT-18182-GLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	206	305	358	170	290	244	359	422	202	343	289	425	498	240	407	344	504	590	287	485	387	565	661	324	545	NC	NC	NC	NC	NC	412	323	480	413
KFT-18182-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	227	336	394	187	320	268	396	464	222	378	318	468	548	265	448	379	555	649	316	533	426	622	728	357	600	NC	NC	NC	NC	NC	454	358	528	454
KFT-18182-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	244	362	425	202	344	289	426	500	239	407	343	504	591	285	483	408	597	699	341	575	459	670	784	384	646	NC	NC	NC	NC	NC	489	384	569	500
KFT-18182-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	260	384	451	214	366	307	453	531	254	433	365	536	628	303	513	434	635	743	362	611	488	712	833	408	686	NC	NC	NC	NC	NC	519	407	604	520
KFT-18183-GLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	277	402	468	232	385	326	471	548	274	453	385	554	644	325	534	456	653	758	385	632	510	618	846	433	708	NC	NC	NC	NC	NC	535	432	622	540
KFT-18183-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	299	433	504	250	415	351	507	590	295	488	415	597	694	350	575	491	703	817	415	681	550	666	912	467	762	NC	NC	NC	NC	NC	576	464	670	600
KFT-18183-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	317	460	536	265	441	373	539	627	313	519	440	634	737	371	611	521	747	868	441	723	584	707	969	496	810	NC	NC	NC	NC	NC	613	491	712	618
KFT-18183-GLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	349	506	590	292	485	411	593	691	345	571	485	698	811	409	673	574	823	955	486	796	643	779	1066	546	892	NC	NC	NC	NC	NC	674	545	784	681
KFT-21212-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	334	494	580	276	470	395	582	683	327	556	468	688	806	389	659	557	816	955	465	784	627	915	1070	525	882	NC	NC	NC	NC	NC	667	525	776	668
KFT-21212-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	355	524	616	293	500	419	618	726	347	591	497	731	857	414	701	592	867	1015	495	833	666	972	1137	558	937	NC	NC	NC	NC	NC	709	558	825	710
KFT-21212-GLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	390	577	678	322	550	461	680	799	382	650	548	804	943	455	771	652	954	1117	544	917	733	1070	1252	614	1031	NC	NC	NC	NC	NC	780	614	908	781
KFT-21212-GLV in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	421	622	731	347	592	497	733	860	412	700	590	867	1016	491	831	702	1028	1203	586	988	790	1153	1348	661	1111	NC	NC	NC	NC	NC	840	661	978	841
KFT-21213-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	373	541	630	312	518	439	634	738	368	609	518	745	867	436	719	613	879	1021	518	850	686	982	1140	583	952	NC	NC	NC	NC	NC	720	577	837	727
KFT-21213-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	396	575	670	331	550	466	673	784	391	647	550	792	921	463	764	651	934	1085	551	904	729	1044	1211	619	1012	NC	NC	NC	NC	NC	765	614	890	772
KFT-21213-GLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	436	632	737	365	606	513	741	863	431	713	605	872	1014	510	841	717	1028	1194	606	994	803	1149	1333	681	1114	NC	NC	NC	NC	NC	843	675	979	850
KFT-21213-GLV in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	470	681	794	393	653	553	799	930	464	768	652	939	1092	550	906	772	1107	1286	653	1071	865	1238	1436	734	1200	NC	NC	NC	NC	NC	908	727	1055	916
KFT-24242-GLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	401	592	696	331	564	473	698	819	392	667	562	825	968	467	791	669	979	1146	558	941	752	1098	1284	630	1058	NC	NC	NC	NC	NC	800	630	932	801
KFT-24242-GLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	426	629	740	351	599	503	742	871	417	709	597	877	1028	497	841	710	1040	1218	593	1000	799	1167	1365	669	1125	NC	NC	NC	NC	NC	851	669	990	852
KFT

Condition Reference #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb ˚C	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	32	32	32	32	32	21	25.56	27	28
Range ˚C	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	7	8	5	5.56	5	5
Approach ˚C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	8	7	6	3.89	5	4
Inlet Water Temperature ˚C	20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	41	44	42.2	44.2	45.2	48.2	47.2	32	35	37	37
Outlet Water Temperature ˚C	14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36	36.2	38.2	39.2	41.2	39.2	27	29.44	32	32
KFT-06062-FLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	25	37	43	20	35	29	43	51	24	41	35	51	60	29	49	41	61	71	35	58	47	68	79	39	65	NC	NC	NC	NC	NC	50	39	58	50
KFT-06062-FLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	28	42	49	23	40	34	49	58	28	47	40	58	69	33	56	47	69	81	40	67	53	78	91	45	75	NC	NC	NC	NC	NC	57	45	66	57
KFT-06062-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	34	50	58	28	47	40	59	69	33	56	47	69	81	39	66	56	82	96	47	79	63	92	108	53	89	NC	NC	NC	NC	NC	67	53	78	67
KFT-06062-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	34	50	58	28	47	40	59	69	33	56	47	69	81	39	66	56	82	96	47	79	63	92	108	53	89	NC	NC	NC	NC	NC	67	53	78	67
KFT-06062-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	38	57	67	32	54	46	67	79	38	64	54	79	93	45	76	64	94	110	54	91	72	106	123	61	102	NC	NC	NC	NC	NC	77	61	90	77
KFT-06063-FLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	29	42	49	24	40	34	49	58	29	48	40	58	68	34	56	48	69	80	40	66	54	77	89	45	74	NC	NC	NC	NC	NC	56	46	65	57
KFT-06063-FLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	33	48	56	28	46	39	57	66	33	54	46	67	77	39	64	55	79	91	46	76	61	88	102	52	85	NC	NC	NC	NC	NC	64	52	75	65
KFT-06063-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	40	57	67	33	55	46	67	78	39	65	55	79	92	46	76	65	93	108	55	90	73	104	121	62	101	NC	NC	NC	NC	NC	76	62	89	77
KFT-06063-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	40	57	67	33	55	46	67	78	39	65	55	79	92	46	76	65	93	108	55	90	73	104	121	62	101	NC	NC	NC	NC	NC	76	62	89	77
KFT-06063-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	66	76	38	63	53	77	89	45	74	63	90	105	53	87	74	107	124	63	103	83	119	138	71	115	NC	NC	NC	NC	NC	87	70	101	88
KFT-06063-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	72	84	42	69	59	85	98	49	81	69	99	116	58	96	82	117	136	69	113	92	131	152	78	127	NC	NC	NC	NC	NC	96	78	112	97
KFT-07072-FLG in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	30	45	53	25	43	36	53	62	30	51	43	63	74	36	60	51	74	87	42	72	57	84	98	48	81	NC	NC	NC	NC	NC	61	48	71	61
KFT-07072-FLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	35	52	61	29	49	41	61	71	34	58	49	72	84	41	69	58	85	100	49	82	66	96	112	55	92	NC	NC	NC	NC	NC	70	55	81	70
KFT-07072-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	41	61	72	34	58	49	72	85	41	69	58	85	100	48	82	69	101	118	58	97	78	113	133	65	109	NC	NC	NC	NC	NC	83	65	96	83
KFT-07072-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	41	61	72	34	58	49	72	85	41	69	58	85	100	48	82	69	101	118	58	97	78	113	133	65	109	NC	NC	NC	NC	NC	83	65	96	83
KFT-07072-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	47	70	82	39	67	56	83	97	46	79	66	98	114	55	94	79	116	135	66	111	89	130	152	74	125	NC	NC	NC	NC	NC	95	75	110	95
KFT-07073-FLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	38	55	64	32	52	44	64	75	37	62	52	75	88	44	73	62	89	103	52	86	70	99	115	59	96	NC	NC	NC	NC	NC	73	59	85	75
KFT-07073-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	65	76	37	62	53	76	89	44	73	62	89	104	52	86	74	105	123	62	102	82	118	137	70	114	NC	NC	NC	NC	NC	86	70	100	87
KFT-07073-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	45	65	76	37	62	53	76	89	44	73	62	89	104	52	86	74	105	123	62	102	82	118	137	70	114	NC	NC	NC	NC	NC	86	70	100	87
KFT-07073-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	51	74	87	43	71	60	87	101	51	84	71	102	119	60	99	84	121	140	71	117	94	135	157	80	131	NC	NC	NC	NC	NC	99	80	115	100
KFT-07073-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	56	82	95	47	78	66	96	112	56	92	78	113	131	66	109	93	133	154	78	129	104	149	172	88	144	NC	NC	NC	NC	NC	109	88	127	110
KFT-08082-FLH in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	43	63	74	35	60	50	74	87	42	71	60	88	103	50	84	71	104	122	59	100	80	117	137	67	113	NC	NC	NC	NC	NC	85	67	99	85
KFT-08082-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	75	88	42	71	60	88	103	49	84	71	104	122	59	100	84	123	144	70	119	95	138	162	79	133	NC	NC	NC	NC	NC	101	80	117	101
KFT-08082-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	50	75	88	42	71	60	88	103	49	84	71	104	122	59	100	84	123	144	70	119	95	138	162	79	133	NC	NC	NC	NC	NC	101	80	117	101
KFT-08082-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	58	86	100	48	81	68	101	118	57	96	81	119	140	67	114	97	141	165	81	136	109	159	185	91	153	NC	NC	NC	NC	NC	116	91	134	116
KFT-08082-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	64	94	111	52	90	75	111	130	62	106	89	131	154	74	126	106	155	182	89	150	119	174	204	100	168	NC	NC	NC	NC	NC	127	101	148	127
KFT-08083-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	62	90	104	52	86	73	105	122	61	101	86	123	143	72	119	101	145	169	86	141	114	163	189	97	158	NC	NC	NC	NC	NC	119	96	139	120
KFT-08083-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	62	90	104	52	86	73	105	122	61	101	86	123	143	72	119	101	145	169	86	141	114	163	189	97	158	NC	NC	NC	NC	NC	119	96	139	120
KFT-08083-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	71	102	119	59	98	83	120	140	70	116	98	141	164	83	136	116	166	193	98	161	130	186	216	111	180	NC	NC	NC	NC	NC	136	110	159	138
KFT-08083-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	78	113	131	65	108	92	132	154	77	127	108	155	181	91	150	128	183	213	108	177	143	205	238	122	199	NC	NC	NC	NC	NC	150	122	175	152
KFT-08083-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	89	129	150	75	124	105	151	176	88	146	124	178	207	104	172	146	210	244	124	203	164	234	272	139	227	NC	NC	NC	NC	NC	172	138	200	175
KFT-08083-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	98	142	166	82	136	115	167	194	97	160	136	196	228	115	189	161	231	268	136	223	181	258	299	153	250	NC	NC	NC	NC	NC	189	153	220	191
KFT-10102-FLK in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	67	99	116	55	94	79	117	137	66	111	94	138	162	78	132	112	164	191	93	157	126	183	215	105	177	NC	NC	NC	NC	NC	134	106	156	134
KFT-10102-FLJ in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	67	99	116	55	94	79	117	137	66	111	94	138	162	78	132	112	164	191	93	157	126	183	215	105	177	NC	NC	NC	NC	NC	134	106	156	134
KFT-10102-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	77	113	133	63	108	91	133	157	75	128	107	158	185	89	151	128	187	219	107	180	144	210	246	120	202	NC	NC	NC	NC	NC	153	121	178	153
KFT-10102-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	84	125	146	70	119	100	147	172	83	140	118	174	204	98	167	141	206	241	118	198	158	231	270	133	223	NC	NC	NC	NC	NC	168	134	196	169
KFT-10102-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	96	143	168	80	136	114	168	197	95	161	135	199	233	113	191	161	236	276	134	227	181	265	309	152	255	NC	NC	NC	NC	NC	193	152	224	193
KFT-10103-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	84	121	141	70	116	98	142	166	83	137	116	167	195	98	161	138	197	229	116	191	154	187	256	131	214	NC	NC	NC	NC	NC	162	129	188	163
KFT-10103-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	92	134	156	77	128	108	157	182	91	151	128	184	214	108	178	151	217	252	128	210	170	205	281	144	235	NC	NC	NC	NC	NC	178	143	207	180
KFT-10103-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	106	153	178	88	147	124	179	209	104	172	146	211	245	124	203	173	248	289	147	240	194	235	322	165	269	NC	NC	NC	NC	NC	204	163	237	206
KFT-10103-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	116	168	196	97	161	137	197	230	115	190	161	232	270	136	224	191	273	318	161	265	214	259	354	182	296	NC	NC	NC	NC	NC	224	180	261	226
KFT-12122-FLL in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	103	152	179	85	145	122	180	211	101	172	145	213	249	120	204	172	252	295	144	242	194	283	331	162	272	NC	NC	NC	NC	NC	206	161	240	206
KFT-12122-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	113	168	197	94	160	134	198	232	111	189	159	234	274	132	224	189	277	325	158	267	213	311	364	178	300	NC	NC	NC	NC	NC	227	179	264	227
KFT-12122-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	130	192	226	107	183	154	226	266	127	216	182	268	314	151	257	217	317	372	181	306	244	356	417	204	343	NC	NC	NC	NC	NC	260	203	302	260
KFT-12122-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	143	211	248	118	201	169	249	292	140	238	201	295	345	167	282	239	349	409	199	336	268	392	459	225	378	NC	NC	NC	NC	NC	286	226	333	286
KFT-12123-FLM in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	127	184	214	106	176	149	216	251	125	207	176	254	295	149	245	209	299	347	177	289	234	334	388	198	324	NC	NC	NC	NC	NC	245	199	285	250
KFT-12123-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	145	211	245	122	202	171	247	287	144	238	202	290	338	170	280	239	342	398	202	331	268	383	444	227	371	NC	NC	NC	NC	NC	281	226	326	283
KFT-12123-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	160	232	270	134	222	188	272	316	158	261	222	320	372	187	308	263	377	438	222	365	295	421	488	250	408	NC	NC	NC	NC	NC	309	250	359	312
KFT-12123-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	172	250	291	144	239	203	293	341	170	282	239	344	400	202	332	283	406	471	240	393	317	454	526	269	440	NC	NC	NC	NC	NC	333	268	387	336
KFT-15152-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	178	263	309	147	250	210	310	364	174	296	250	367	430	207	351	297	435	509	248	418	334	488	570	280	470	NC	NC	NC	NC	NC	355	278	414	356
KFT-15152-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	196	290	340	161	276	231	341	400	192	326	275	403	473	228	387	327	478	560	273	460	367	537	628	308	517	NC	NC	NC	NC	NC	391	309	455	400
KFT-15152-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	211	312	366	174	297	249	367	431	206	351	296	435	509	246	417	352	515	603	294	496	396	578	676	332	557	NC	NC	NC	NC	NC	421	331	491	422
KFT-15152-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	224	331	389	185	316	265	391	458	219	373	314	462	541	261	443	374	548	641	312	527	421	614	719	352	592	NC	NC	NC	NC	NC	448	351	521	448
KFT-15153-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	205	298	347	172	285	242	349	406	203	336	285	410	477	240	396	337	484	562	286	468	378	541	628	321	525	NC	NC	NC	NC	NC	397	318	461	400
KFT-15153-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	224	324	378	187	311	263	380	443	221	366	311	447	520	262	431	368	527	613	311	510	412	590	684	350	572	NC	NC	NC	NC	NC	432	347	502	436
KFT-15153-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	241	350	408	202	335	284	410	477	238	394	335	482	560	282	465	396	568	660	335	550	444	635	737	377	616	NC	NC	NC	NC	NC	466	373	541	470
KFT-15153-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	256	372	433	214	356	302	436	507	253	419	356	512	596	300	494	421	604	702	356	585	472	675	784	401	655	NC	NC	NC	NC	NC	495	397	576	500
KFT-18182-FLN in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	206	305	358	170	290	244	359	422	202	343	289	425	498	240	407	344	504	590	287	485	387	565	661	324	545	NC	NC	NC	NC	NC	412	323	480	413
KFT-18182-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	227	336	394	187	320	268	396	464	222	378	318	468	548	265	448	379	555	649	316	533	426	622	728	357	600	NC	NC	NC	NC	NC	454	358	528	454
KFT-18182-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	244	362	425	202	344	289	426	500	239	407	343	504	591	285	483	408	597	699	341	575	459	670	784	384	646	NC	NC	NC	NC	NC	489	384	569	500
KFT-18182-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	260	384	451	214	366	307	453	531	254	433	365	536	628	303	513	434	635	743	362	611	488	712	833	408	686	NC	NC	NC	NC	NC	519	407	604	520
KFT-18183-FLP in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	277	402	468	232	385	326	471	548	274	453	385	554	644	325	534	456	653	758	385	632	510	618	846	433	708	NC	NC	NC	NC	NC	535	432	622	540
KFT-18183-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	299	433	504	250	415	351	507	590	295	488	415	597	694	350	575	491	703	817	415	681	550	666	912	467	762	NC	NC	NC	NC	NC	576	464	670	600
KFT-18183-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	317	460	536	265	441	373	539	627	313	519	440	634	737	371	611	521	747	868	441	723	584	707	969	496	810	NC	NC	NC	NC	NC	613	491	712	618
KFT-18183-FLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	349	506	590	292	485	411	593	691	345	571	485	698	811	409	673	574	823	955	486	796	643	779	1066	546	892	NC	NC	NC	NC	NC	674	545	784	681
KFT-21212-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	334	494	580	276	470	395	582	683	327	556	468	688	806	389	659	557	816	955	465	784	627	915	1070	525	882	NC	NC	NC	NC	NC	667	525	776	668
KFT-21212-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	355	524	616	293	500	419	618	726	347	591	497	731	857	414	701	592	867	1015	495	833	666	972	1137	558	937	NC	NC	NC	NC	NC	709	558	825	710
KFT-21212-FLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	390	577	678	322	550	461	680	799	382	650	548	804	943	455	771	652	954	1117	544	917	733	1070	1252	614	1031	NC	NC	NC	NC	NC	780	614	908	781
KFT-21212-FLV in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	421	622	731	347	592	497	733	860	412	700	590	867	1016	491	831	702	1028	1203	586	988	790	1153	1348	661	1111	NC	NC	NC	NC	NC	840	661	978	841
KFT-21213-FLR in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	373	541	630	312	518	439	634	738	368	609	518	745	867	436	719	613	879	1021	518	850	686	982	1140	583	952	NC	NC	NC	NC	NC	720	577	837	727
KFT-21213-FLT in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	396	575	670	331	550	466	673	784	391	647	550	792	921	463	764	651	934	1085	551	904	729	1044	1211	619	1012	NC	NC	NC	NC	NC	765	614	890	772
KFT-21213-FLU in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	436	632	737	365	606	513	741	863	431	713	605	872	1014	510	841	717	1028	1194	606	994	803	1149	1333	681	1114	NC	NC	NC	NC	NC	843	675	979	850
KFT-21213-FLV in m3/h	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	470	681	794	393	653	553	799	930	464	768	652	939	1092	550	906	772	1107	1286	653	1071	865	1238	1436	734	1200	NC	NC	NC	NC	NC	908	727	1055	916